

Gem.water	Ruimte	Buisafstanden h.o.h. Koelafgifte in W/m2 (16x2) NEN-EN1264					
temp.C°	temp.C°	$\Delta\theta_w$ Gem.	100	150	200	250	300
16	25	10,5	40	35	31	28	24
16	24	9,5	37	32	29	25	23
16	23	8,5	33	28	25	22	20
16	22	7,5	30	26	23	20	19
16	21	6,5	25	22	20	18	17
16	20	5,5	21	19	18	16	14
16	19	4,5	18	16	14	12	11
16	18	3,5	14	12	11	9	7
17	25	9,5	37	32	29	25	23
17	24	8,5	33	28	25	22	20
17	23	7,5	30	26	23	20	19
17	22	6,5	25	22	20	18	17
17	21	5,5	21	19	18	16	14
17	20	4,5	18	16	14	12	11
17	19	3,5	14	12	11	9	7
17	18	2,5	10	9	8	7	6
18	26	9,5	37	32	29	25	23
18	25	8,5	33	28	25	22	20
18	24	7,5	30	26	23	20	19
18	23	6,5	25	22	20	18	17
18	22	5,5	21	19	18	16	14
18	21	4,5	18	16	14	12	11
18	20	3,5	14	12	11	9	7
18	19	2,5	10	9	8	7	6
19	27	9,5	37	32	29	25	23
19	26	8,5	33	28	25	22	20
19	25	7,5	30	26	23	20	19
19	24	6,5	25	22	20	18	17
19	23	5,5	21	19	18	16	14
19	22	4,5	18	16	14	12	11
19	21	3,5	14	12	11	9	7
19	20	2,5	10	9	8	7	6
20	27	8,5	33	28	25	22	20
20	26	7,5	30	26	23	20	19
20	25	6,5	25	22	20	18	17
20	24	5,5	21	19	18	16	14
20	23	4,5	18	16	14	12	11
20	22	3,5	14	12	11	9	7
20	21	2,5	10	9	8	7	6

Correctie factoren;	R-waarde	Corr.%
Tegels 10mm	0,01m2K/W	0,95
Linoleum 2,5mm	0,014m2K/W	0,87
Laminaat 10mm	0,075m2K/W	0,82
Parket 15mm	0,08m2K/W	0,77
Tapijt 10mm	0,15m2K/W	0,61
Ondertapijt 6mm	0,20m2K/W	0,5